



جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أكتوبر ٢٠٢٥م.

صالح للاستعمال	مكان الجهاز	نوع الجهاز			
		تلفزيوني	ثاني أكسيد كيلو ٦	فحص شركة بافاريا للبودرة ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو (بافاريا)
✓	مكتب الأمن	-	-	✓	١ رقم (٢)
✓	الدفاع المدني	-	-	✓	١ رقم (١)
✓	حجرة تبديل الملابس (طلب)	-	-		١ رقم (٥٠)
✓	صالة اللياقة البدنية	-	١ رقم (٦٨)	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعاً لفحص الشركة	-
✓	وحدة القياس والتقويم	-	-		١ رقم (٣)
✓✓	طرقة أمين الكلية	-	١ رقم (٢٠)		١ رقم (١٩)
✓✓	طرقة مكتب العميد	-	١ رقم (٢٢)	✓	١ رقم (٢١)
✓✓	طرقة قسم الإدارة	-	١ رقم (٣٠)	✓	١ رقم (٢٩)
✗✓	طرقه قسم علوم الصحة	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعاً لفحص الشركة	٢ رقم (٣٥،٣٤)
✓✓✓	قاعة الجمباز	-	١ رقم (٦٩)	على تركيبهم تبعاً لفحص الشركة	٢ رقم (٤١،٤٠)
✓	غرفة محول الكهرباء بالبدروم	١ رقم (٨)	-	لفحص الشركة	-
✓	صالة رفع الأثقال	-	-	✓	١ رقم (٥٢)
✓	صالة الملاكمة	-	١ رقم (٥٤)	-	-
✓	صالة المصارعة	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم	١ رقم (٥٣)
✓	صالة المبارزة	-	-		١ رقم (٣٩)
✓✓✓✓	معمل الحاسوب الآلي	٣ ١٢،١١،١٠	١ رقم (١٥)	-	-
✓	وحدة الخدمات التكنولوجية IT	-	-	✓	١ رقم (١٦)
✓✓✓	مكتبة الطالب (أ)	١ رقم (١)	١ كيلو ١٢ رقم		١ رقم (١١)
✓✓	مكتبة الطالب (ب)	-	-	يجب تغييرهم لمضى أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعاً لفحص الشركة	٢ رقم (١٤،١٣)
✓✓	مكتبة الدراسات العليا	-	١ رقم (١٨)		١ رقم (١٧)
✓	حجرة الإستقبال والضيافة	-	-		١ رقم (٢٤)
✓	قاعة أ.د/ محمد رافت محمود	-	-		١ رقم (٢٣)
✓✓✓	معمل الوسائل التعليمية	١ رقم (٢)	١ رقم (٢٦)		١ رقم (٢٥)



AU-QAD DC-FRM-...

رقم و تاريخ الإصدار - ٢٠١٧/٠٣/٠١



قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة



كلية علوم الرياضة

تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أكتوبر ٢٠٢٥م.

صالح للاستعمال	مكان الجهاز	نوع الجهاز			
		تلقائي	ثاني أكسيد ٦ كيلو	فحص شركة بافاريا للبودرة ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو(بافاريا)
✓	معمل التعبير الحركي	تابع جناح (ج)	-	-	١ رقم (٤٢)
✓✓	معمل الفسيولوجي		١ رقم (٤٣)	يجب تغييرهم لمضي أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعاً لفحص الشركة	-
✓	نادي تكنولوجيا المعلومات		-	-	١ رقم (٣١)
✓✓	الفصول		-	-	٢ رقم (٥٩،٥٨)
✓✓	حجرة كنترول الدور الأرضي		٤ رقم (٥،٤)	-	-
✓✓✓	درج ١		-	١ رقم (٤٦)	٤٥ ، ٤٤ رقم (٤)
✓✓✓	درج ٢		-	١ رقم (٤٩)	٤٧،٤٨ رقم (٤)
✓✓	الكافيتيريا	جناح (ب)	-	١ رقم (٥٧)	١ رقم (٥٦)
✓✓	وحدة ضمان الجودة		-	١ رقم (٧)	١ رقم (٦)
✓✓	حجرة تبديل الملابس (طالبات)		-	١ رقم (٥)	١ رقم (٤)
✓✓	المطبعة		١ رقم (٦)	-	١ رقم (٨)
✓✓	مخزن الجوالة (١)		-	١ رقم ()	١ رقم (٥١)
✓	مخزن الأدوات الكتابية (٢)		١ رقم (٧)	يجب تغييرهم لمضي أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعاً لفحص الشركة	-
✓	مخزن الأثاث (٣)		-	-	١ رقم (٦١)
✗	مخزن الأثاث (٤)		-	١ رقم (٦٢)	-
✓	مخزن الملاعب (٦)		-	١ رقم (٦٠)	-
✓	مخزن المستديم (٨)		-	-	١ رقم (٤٢)
✓✓	طرقة شئون الطلاب	جناح (ج)	-	١ رقم (١٠)	١ رقم (٩)
✗✓	طرقة قسم المناهج		-	١ رقم (٢٨)	١ رقم (٢٧)
✓✓	طرقة قسم التدريب		-	١ رقم (٣٣)	١ رقم (٣٢)
✓✓✓	حمام السباحة		-	١ رقم (٣٨)	٢ رقم (٣٧،٣٦)
✓	غرفة محول الكهرباء بالبدرورم		١ رقم (٩)	-	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أكتوبر ٢٠٢٥م.

صالح للإستعمال	مكان الجهاز	نوع الجهاز				
		تلقائي	ثاني أكسيد كيلو ٦	فحص شركة بافاريا للبودرة ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو(بافاريا)	
✓✓✓✓	الملعب	الملعب	-	١ رقم(٦٦)	يجب تغييرهم لمضي أكثر من ٢٠ عام على تركيبهم تبعاً لفحص الشركة	
			-	١٠(١) رقم(٦٧) كيلو	-	
إجمالي أنواع الطفایات ٨١ طفایة		١٢ إجمالي	٢٥ إجمالي (٢٣ كيلو) ث ٦	٦ سليم و ٤٠ يجب تغييرهم	٤٥ إجمالي بودرة ٦ كيلو	
		تلقائي	(٢ ث ١٠ كيلو)			

* ملحوظة : ١- قسم علوم الصحة طفایة بودرة ٦ كيلو رقم (٣٥) فارغة.

٢- مخزن الأثاث رقم(٤) طفایة رقم(٦٢) ثانية أكسيد الكربون وجه الخروم تالف ولا يصلح ويجب تغييره.

٣- قسم المناهج طفایة رقم(٢٨) ثانية أكسيد الكربون فارغة.

بالنسبة لأجهزة الإنذار: يوجد جهاز (إنذار واحد) ويتبعه (٢٤) كاسيل إنذار موزعين على أجنحة الكلية الثلاثة.

بالنسبة لحنفيات الحريق: يوجد عدد (٢١) حنفية خاصة بالكلية داخل الكلية وخارجها وهي كالتالي:

العدد	المكان	الوصف
٦	حول الكلية من الخارج	حنفية حريق
١٢	٣ في كل دور من (الأول - الرابع)	
٢	الدور الخامس	
١	الدور الأرضي.	

ملحوظة : * يوجد بكل دور من الدور الأرضي حتى الدور الرابع (مخرج حنفية حريق) ويوجد بجواره صندوق يوجد به خرطوم مياه للإستعمال عند الطوارئ.

* يتم مخاطبة شركة بافاريا باستمرار لسرعة استبدال الطفایات التي تم معainتها من قبلهم وتم عمل مقاييسه لعدد (٤٠) طفایة بودرة (٦) كيلو التي مر على تصنيعها أكثر من عشرون عاماً حسب فحصهم لتلك الطفایات وفي انتظار الرد.

* تم مخاطبة وحدة الدفاع المدني بالجامعة لإرسال مهندس لفحص لوحتات الكهرباء الموجودة بالكلية والتي تحتاج لوجود طفایة حسب كل لوحة على حدا تبعاً لطلب إدارة الشئون الهندسية بذلك وفي انتظار المهندس المختص.

مسؤول الدفاع المدني

وكيل الكلية

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

عبدالغنى محمد عبد الغنى

أ.د/ مصطفى أحمد عبدالوهاب السباعي

إيمان

تمهيداً في ٢٥/١٠/٢٠٢٤