



جدول بأجهزة الأطفال بالكلية وحالتها عن شهر أغسطس ٢٠٢١

نوع الجهاز	تلفاني	ثاني أكسيد ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو	جناح (أ)	مكان الجهاز	رقم الطفائية	صالح للاستعمال	به بعض الأعطال
-	-	-	٢		مكتب الأمن	(٢٠١)	x	فارغين
-	-	-	١		حجرة تبديل الملابس (طلاب)	(٥٠)	✓	-
-	١	-	-		صالة اللياقة البدنية	(٦٨)	✓	-
-	-	١	-		وحدة القياس والتقويم	(٣)	✓	-
-	١	١	١		طرقة أمين الكلية	(٢٠١٩)	✓	-
-	-	١	١		طرقه مكتب العميد	(٢٢،٢١)	✓	-
-	-	١	١		طرقه قسم الإدارة	(٣٠،٢٩)	✓	-
-	-	-	٢		طرقه قسم علوم الصحة	(٣٥،٣٤)	✓	-
-	-	-	٢		قاعة الجمباز	(٤١،٤٠)	✓	-
-	-	-	١		صالة المصارعة	(٥٣)	✓	-
-	١	-	-		صالة الملاكمة	(٥٤)	✓	-
-	-	-	١		صالة رفع الأنقال	(٥٢)	x	فارغ
-	-	-	١		صالة المبارزة	(٣٩)	✓	-
-	١	-	-		معمل الحاسوب الآلى	(١٥)	✓	-
-	-	-	١		وحدة الخدمات التكنولوجية IT	(١٦)	✓	-
١	١	١٠ (١ كيلو)	١		مكتبة الطالب (أ)	(١١،١٢) ت (١)	✓	-
-	-	-	٢		مكتبة الطالب (ب)	(١٤،١٣)	✓	-
-	١	-	١		مكتبة الدراسات العليا	(١٨،١٧)	✓	-
-	-	-	١		حجرة الاستقبال والضيافة	(٢٤)	✓	-
-	-	-	١		قاعة أ.د/ محمد رافت محمود	(٢٣)	✓	-
١	١	-	١		معمل الوسائل التعليمية	(٢٦،٢٥) ت (٢)	✓	-



تابع جدول بأجهزة الأطفال بالكلية وحالتها عن شهر أغسطس ٢٠٢١

نوع الجهاز	بتلقاني	ثانية أكسيد ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو	رقم الطفالية	مكان الجهاز	صالح للإستعمال	به بعض الأعطال
				تابع جناح (ج)	تابع جناح (ب)		
-	-	-	١	(٤٢)	معلم التعبير الحركي	✓	فارغ
١	١	-	-	(٤٣) ت (٣)	معلم الفسيولوجى	✓	-
-	-	-	١	(٣١)	نادى تكنولوجيا المعلومات	✓	-
-	-	-	٢	(٥٩،٥٨)	الفصول	✓	-
٢	-	-	-	٤٥ ، ٤٤ ٤٦ ،	حجرة كنترول الدور الأرضى	✓	-
-	-	١	٢	٤٨،٤٧ ٤٩	درج ١	✓	-
-	-	١	٢	٤٩	درج ٢	✓	-
-	-	١	١	(٥٧،٥٦)	الكافيتريا	✓	-
-	-	١	١	(٧٦)	وحدة ضمان الجودة	✓	-
-	-	١	١	(٥٤)	حجرة تبديل الملابس (طلبات)	✓	-
١	-	-	١	(٨) ت (٦)	المطبعة	✓	-
-	-	١	١	(٥١)	مخزن الجوالات (١)	✓	-
١	-	-	-	(٧) ت	مخزن الأدوات الكتابية (٢)	✓	-
-	-	-	١	(٦١)	مخزن الأثاث (٣)	✓	-
-	-	١	-	(٦٢)	مخزن الأثاث (٤)	✓	-
-	-	١	-	(٦٠)	مخزن الملاعيب (٦)	✓	-
-	-	-	١	(٤٢)	مخزن المستديم (٨)	✓	-
-	-	١	١	(١٠،٩)	طرقه شئون الطلاب	✓	-
-	-	-	١	(٥٥)	حجرة كنترول الدراسات العليا	✓	-



تابع جدول بأجهزة الإطفاء بالكلية وحالتها عن شهر أغسطس ٢٠٢١ م

نوع الجهاز	تقانى	ثانية أكسيد ٦ كيلو	بودرة ٦ كيلو	مكان الجهاز	رقم الطفائية	صالح للإستعمال	به بعض الأعطال
	-	١	١	طرقه قسم المناهج	(٢٨،٢٧)	✓	-
	-	١	١	طرقه قسم التدريب	(٣٣،٣٢)	✓	-
	-	١	٢	حمام السباحة	٣٦،٣٧) (٣٨،	✓	-
	-	١	٣	الملاعب	٦٤،٦٣) ٦٦،٦٥ (٦٧	✓	-
	-	١٠(١ كيلو)	-			✓	-

يوجد عدد (٦) حنفيات حريق حول الكلية من الخارج .

يوجد بكل دور من الأدوار من الأول حتى الرابع عدد (٢) حنفية والدور الخامس عدد (١) حنفية.

ويكون العدد الإجمالي لحنفيات الحريق عد (١٥) حنفية من الداخل والخارج .

وهكذا بالنسبة لخراطيم المياه وجرادل المياه صالحة للإستعمال ولا يوجد أى ملاحظات عليها .

ملحوظة ١ : لا يوجد (خراطيم بالصناديق الخاصة بها) بحنفيات الحريق الموجودة حول الكلية وذلك بناءً على الملاحظة الواردة من لجنة إدارة السلامة والصحة المهنية أثناء مرورها على الكلية .

لذا نلتمس من سعادتكم توفير ذلك ومرافق طلب مسؤول الدفاع المدني بالكلية على ذلك وموافقة العميد على الطالب .

والعلم يوجد تحت كل طفافية حريق جردن رمال وكذلك تحت كل حنفية حريق جردن رمال .

ملحوظة ٢ : تم الإشارة في الجدول أعلاه على وجود (٤) طفافيات فارغين ويحتاجون للتعبئة (بودرة ٦ كيلو) .

مسؤل الدفاع المدني

وكيل الكلية
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

عبدالغنى محمد عبد الغنى

أ.د / عادل إبراهيم أحمد



Faculty of physical Education
Vice Dean for Environmental
Community Service

AU- QAD DC-FRM-
رقم و تاريخ الإصدار ٢٠١٧/٠٣/٠١



كلية التربية الرياضية
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

جامعة أسيوط - التطور الاداري والجودة - ضبط المثلث

Tel Internal: 4224

ت داخلي: ٤٢٢٤

Tel Secretary: 4223

ت سكرتارية: ٤٢٢٣

Email: adelkrf@aun.edu.eg

البريد الإلكتروني : adelkrf@aun.edu.eg